

יעיל הדברה וחיטוי בע"מ

ניקוי וחיטוי בריכות מי שתיה, מיכלי אגירת מים חמים * שטיפה וחיטוי צנרת מים קרים וחמים
טיפול וחיטוי חיידיק הלגיונלה * ניקוי בטכנולוגיות מים בלחץ וקיטור * התקנת ובדיקת מזח"ים * הדברת מזיקים

טופס דיווח על ביצוע ניקוי וחיטוי (לפי נספח 7- הנחיות משרד הבריאות לניקוי וחיטוי מע' מים).

לכבוד,

החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ

בתאריך 12.12.22 בוצעו ע"י החברה: יעיל הדברה וחיטוי בע"מ, שטיפה/ ניקוי וחיטוי של מאגר מים 1000 קוב' על הקרקע + מגדל
בכתובת: בעתלית בבעלות פרטית.

החיטוי בוצע ע"פ הנחיות משרד הבריאות, וכלל:

שלב השטיפה בוצע על ידי החדרת מים בלחץ, סילוק משקעים, אבנית ולכלוך .

שלב החיטוי בוצע על ידי הרטבת פנים המאגר בתמיסת סודיום היפו-כלוריד תקני למי שתייה בריכוז 200ppm, לזמן מגע של כ- חצי שעה
והורדת הריכוז ל0.3ppm, תקני למי שתייה.

מי החיטוי נוקזו לאתר: מערכת הניקוז

הדיגום לאחר גמר העבודה נערך ע"י דוגם מוסמך: מאורו ליברמן מס' תעודה: 2947
ונבדק במעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות: באחריות המזמין
איכות המים בתום תהליך:

1. ריכוז כלור נותר חופשי PPM 0.3

2. עכירות 0.2 NTU

יעיל הדברה וחיטוי בע"מ
ע.ב. 514575070

חתימת המבצע:

מאורו ליברמן

העתק לשכת הבריאות המחוזית

טלפון: 052-2751928, 058-5010058, 052-3878966 * פקס: 09-8989191 * לדואר: רח' עולש מצוי 6/10, נתניה-
4220113

E-mail: yailw1988@gmail.com

ברישיון משרד הבריאות/ רישיון המשרד לאיכות הסביבה מס' 700